ÁGUAS do ALGARVE Grupo Águas de Portugal	Resultados do Programa de Controlo da Qualidade da Água Fornecida aos "Pontos de Entrega em alta" do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água do Algarve	Edital do 1º Trimestre 2026

Ponto de Entrega de Silves

Algoz, Medelros, Monte São José, São Marcos da Serra e Vale de Lousas

A qualidade da água fornecida pelas Águas do Algarve, S.A. ao Ponto de Entrega de Silves é verificada através de análises periódicas previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Água, de acordo com o Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de Agosto.

Parâmetros	Valores Determinados		Valor Paramétrico (VP)	Nº Total de Análises		% Análises Realizadas	Nº Análises > VP	% Análises > VP
	Mínimo	Máximo		Previstas	Realizadas			
Bactérias coliformes (N/100ml)	0	0	0	6	6	100	0	0
Escherichia coli (E.coli) (N/100ml)	0	0	0	6	6	100	0	0
Cloro residual livre (mg/l Cl2)	0,4	0,9	-	6	6	100	-	-
Enterococos (N/100ml)	0	0	0	2	2	100	0	0
Número de colónias a 22ºC (N/ml)	0	0	-	2	2	100	-	-
Turvação (NTU)	<0,10	<0,10	4	2	2	100	0	0
pH (unidades de pH)	7,4	8,1	6,5-9,5	2	2	100	0	0
Condutividade (µS/cm a 20ºC)	260	370	2500	2	2	100	0	0
Cor (mg/l PtCo)	<5,0	<5,0	20	2	2	100	0	0
Cheiro, a 25ºC (Factor diluição a 25ºC)	<1,0	<1,0	3	2	2	100	0	0
Sabor, a 25ºC (Factor diluição a 25ºC)	<1,0	<1,0	3	2	2	100	0	0
Alumínio total (µg/l Al)	17	20	200	2	2	100	0	0
Ferro total (µg/l Fe)	<10	<10	200	2	2	100	0	0
Manganês total (µg/l Mn)	<10	<10	50	2	2	100	0	0
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	1	1	100	0	0
Cálcio (mg/l Ca)	22	22	-	1	1	100	-	-
Magnesio (mg/l Mg)	11	11	-	1	1	100	-	-
Dureza total (mg/l CaCO3)	99	99	-	1	1	100	-	-
Nitritos (mg/l NO2)	<0,010	<0,010	0,5	1	1	100	0	0
Nitratos (mg/l NO3)	4,3	4,3	50	1	1	100	0	0
Azoto Amoniacal (Amónio) (mg/l NH4)	<0,05	<0,05	0,5	1	1	100	0	0
Antimónio (µg/l Sb)	<0,50	<0,50	10	1	1	100	0	0
Arsénio (µg/l As)	<0,50	<0,50	10	1	1	100	0	0
Boro total (mg/l B)	0,0210	0,0210	1,5	1	1	100	0	0
Cádmio total (µg/l Cd)	<0,50	<0,50	5	1	1	100	0	0
Chumbo total (µg/l Pb)	<0,50	<0,50	10	1	1	100	0	0
Cobre total (mg/l Cu)	<0,001	<0,001	2	1	1	100	0	0
Crómio total (µg/l Cr)	<1,00	<1,00	50	1	1	100	0	0
Mercúrio (µg/l Hg)	<0,200	<0,200	1	1	1	100	0	0
Níquel total (µg/l Ni)	<1,00	<1,00	20	1	1	100	0	0
Selénio (µg/l Se)	<2,00	<2,00	20	1	1	100	0	0
Urânio (µg/l U)	<0,50	<0,50	30	1	1	100	0	0
Bromatos (µg/l BrO3)	3,1	9	10	11	11	100	0	0
Cloratos (mg/l ClO3)	<0,050	0,060	0,7	2	2	100	0	0
Cloritos (mg/l ClO2)	<0,050	<0,050	0,25	1	1	100	0	0
Cloretos (mg/l Cl)	44	44	250	1	1	100	0	0
Fluoretos (mg/l F)	0,05	0,05	1,5	1	1	100	0	0
Sulfatos (mg/l SO4)	22	22	250	1	1	100	0	0
Potássio (mg/l K)	1,0	1,0	-	1	1	100	-	-
Sódio (mg/l Na)	25	25	200	1	1	100	0	0
Cianetos (µg/l Cn)	<5,00	<5,00	50	1	1	100	0	0
Carbono orgânico total (COT) (mg/l C)	1,4	1,4	-	1	1	100	-	-
Bisfenol A (µg/l)	<0,050	<0,050	2,5	1	1	100	0	0
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos totais (HAP) (µg/l)	<0,008	<0,008	0,1	1	1	100	0	0
Benzo(a)pireno (µg/l)	<0,002	<0,002	0,01	1	1	100	0	0
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	<0,002	<0,002	-	1	1	100	-	-
Benzo(g,h,i)perileno (µg/l)	<0,002	<0,002	-	1	1	100	-	-
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	<0,002	<0,002	-	1	1	100	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	<0,002	<0,002	-	1	1	100	-	-
Trihalometanos total (THM) (µg/l)	9	69	80	2	2	100	0	0
Dibromoclorometano (µg/l)	5	30	-	2	2	100	-	-
Bromodiclorometano (µg/l)	2	19	-	2	2	100	-	-
Bromofórmio (µg/l)	2	11	-	2	2	100	-	-
Clorofórmio (µg/l)	<1	8	-	2	2	100	-	-
1,2 dicloroetano (µg/l)	<0,10	<0,10	3	1	1	100	0	0
Monobromoacético (µg/l)	<3,0	<3,0	-	1	1	100	-	-
Ácidos haloacéticos total (µg/l)	2,4	2,4	60	1	1	100	0	0
Dibromoacético (µg/l)	2,4	2,4	-	1	1	100	-	-
Dicloroacético (µg/l)	<1,5	<1,5	-	1	1	100	-	-
Monocloroacético (µg/l)	<5,0	<5,0	-	1	1	100	-	-
Tricloroacético (µg/l)	<4	<4	-	1	1	100	-	-
Benzeno (µg/l)	<0,30	<0,30	1	1	1	100	0	0
Tetracloreteno e tricloroetano (µg/l)	<1,0	<1,0	10	1	1	100	0	0
Tetracloreteno (µg/l)	<0,10	<0,10	-	1	1	100	-	-
Tricloroetano (µg/l)	<1,0	<1,0	-	1	1	100	-	-
Dose indicativa total (mSv/ano)	<0,10	<0,10	0,1	1	1	100	0	0
Radão (Bq/l)	<10,0	<10,0	500	1	1	100	0	0
Pesticidas - total (µg/l)	<0,030	<0,030	0,5	1	1	100	0	0
Bentazona (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Diuron (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Terbutilazina (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Desetilterbutilazina (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Glifosato (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
AMPA (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Imidaclopride (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Metaldeído (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Mecoprope (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Dimetenamida-P (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
MESOPHOS1 (µg/l)	<0,030	<0,030	0,1	1	1	100	0	0
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorobutanóico (PFBA) (µg/l)	<0,00150	<0,00150	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorodecanóico (PFDA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorohexanóico (PFHxA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorononanóico (PFNA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorooctanossulfónico (PFOS) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorooctanóico (PFOA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluoropentanóico (PFPA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS) (µg/l)	<0,0010	<0,0010	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS) (µg/l)	<0,0010	<0,0010	-	1	1	100	-	-
Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA) (µg/l)	<0,00030	<0,00030	-	1	1	100	-	-
Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023) (µg/l)	<0,00150	<0,00150	0,1	1	1	100	0	0

NOTA: PFAS = Perfluoroalquilatos e Polifluoroalquilatos; PFOS = Perfluorooctanossulfonato; PFOA = Perfluorooctanoato

Com base nas análises efectuadas e nos resultados expostos, conclui-se que a qualidade da água fornecida nos "Pontos de Entrega em Alta", nomeadamente Algoz, Medelros, Monte São José, São Marcos da Serra e Vale de Lousas, cumpre os valores paramétricos fixados de acordo com a legislação em vigor aplicável à "Água destinada ao Consumo Humano"

18 de Maio de 2026

O(A) Administrador(a)
Dr.ª Maria Isabel Fernandes da Silva Soares

Maria Isabel F. Silva Soares